

WE SERVE TO SAVE

પ્રતિ

ચીફ ઓફીસર

વાપી નગરપાલિકા

જી.વલસાડ, વાપી.

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.

સંદર્ભ:-વાપી નગરપાલિકા ના જાવકપત્ર ક્રમાંક નં.ટી.પી/રજી.૨/વશી.૩૫૩/૨૦૧૯-૨૦, ૧૫૨૫

તા.૨/૦૭/૨૦૧૯ની અરજદાર શ્રી મે.ઇન્ફીનીટી ડેવલપર્સ શ્રી કેવિનકુમાર સંજયભાઈ

દેસાઈ, મોજે-વાપીના સ.નં.૫૫૪/૫૧ની બાંધકામ પરવાનગી ની અરજી અન્વય

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે વાપી નગરપાલિકાના જાવકપત્ર ક્રમાંક નં.ટી.પી/રજી.૨/વશી. ૩૫૩/૨૦૧૯-૨૦, ૧૫૨૫ તા.૨/૦૭/૨૦૧૯ ની અરજદાર શ્રી મે.ઇન્ફીનીટી ડેવલપર્સ શ્રી કેવિનકુમાર સંજયભાઈ દેસાઈ, મોજે-વાપીના સ.નં.૫૫૪/૫૧ ની જમીન માં બાંધકામ ના પ્લાન મુજબ વાણીજ્ય પ્રકારના ડેવલપમેન્ટ હેતુ માટે ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩નાં જુડીસીઆર (૨૦૨૧)નાં ઉલ્લેખીત નિયમો મુજબ અત્રેનાં ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન મુજબ નો અભિપ્રાય માંગેલ છે. જેમાં બિલ્ડીંગ-એ(બેસમેન્ટ+ગ્રાઉન્ડફ્લોર+૪માળ)માં ઉચાઈ ૧૫.૦૦મીટર ઘરાવતી ઇમારતમાં ગુજરાત પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે સ્પ્રીન્કલર ઇનસ્ટોલ કરવાના રહેશે.તેમજ મેઇન ઇલેક્ટ્રીકલ પંપ, જોકી પંપ તેમજ ડીઝલ પંપ ડ્રોઇંગમાં તેમજ ફીજીકલ ગ્રાઉન્ડ લેવેલ ઇનસ્ટોલેશન કરેલ હોવો જોઈએ.

ઉપરોક્ત સંદર્ભે જરૂરીયાત મુજબનો સ્ટેરકેસ (દાદર) ૧.૫ મીટર ની પહોળાઈ સહીતનો અને બંને સાઇડનો પેસેજ ખુલ્લો હોવો જોઈએ.દરેક માળે પેરાપેટ વોલ ઉપર ૨ મીટર ની હાઇટ ઉપર હવા ઉજાસ થઈ શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ.તેમજ ઇમારત પ્રિમાઇસીસમાં ૪૦ ટન ઘરાવતુ ફાયર વાહન સંપૂર્ણ ઇમારતના પ્રિમાઇસીસમાં ૦૪મીટર ની પરિધમાં ફરી શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ અને પ્રિમાઇસીસ ની ગેટ એન્ટ્રી બંને સાઇડ ૦૬ મીટર કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ.

સંપૂર્ણ ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇકવીપમેન્ટ કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડ્યા બાદજ આપના લેવેલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ એન.ઓ.સી.આપવા ભલામણ છે.

જાવકનં/અભિપ્રાયનં. ૧૬૫

તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯



26-7-19

ડી.એચ.માખીજાની
રીજનલ ફાયર ઓફીસર
સુરત.