



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION
RAJKOT FIRE AND EMERGENCY SERVICES
KANAK ROAD FIRE STATION (H.Q.)
KANAK ROAD - RAJKOT - 360 001.
TELEPHONE NO. 2227222



PROPOSED NO OBJECTION CERTIFICATE

R.M.C.F.E.S.No.NOC.443.

Date:-10-01-2018.

TO,
Owner "Khushi Developers" – Partners,
Shri Maganbhai Gopalbhai Bhojani & Others,
" PALM UNIVERSE ", Building Tower-E, F, G,
Gangotri Park Main Road,
Rajkot.

-:: PROPOSED FIRE NOC ::-

Reference No.1.RMC/FES/CFO/E.No.480, Date:-04-01-2018.

Proposed Residential High Rise Building Plan for Owner "Khushi Developers" – Partners, Shri Maganbhai Gopalbhai Bhojani & Others, " PALM UNIVERSE ", Building Tower-E, F, G, Gangotri Park Main Road, Rajkot, Basement Floor + G.F+ 1ST To 13TH Floor, Plot No.2, Sr. No.32/1/P1, F.P.No.44/1+45+46, O.P.No. 44/1+45, 46, T.P.S No.16 (Raiya), Type of Construction:-Frame structure, Use of Building:-Residential Building, Area Table:- Total Plot Area:-7983.07 sq.mt, Common Plot Area:-799.70 sq.mt, Net Plot Area:-7183.37 sq.mt, F.S.I Used= 21551.24/7983.07=2.699 < 2.70.

Note: - Fire & Safety measures plan must be submitted before starting the construction work general guidelines are as under.

The proposed building is proposed to be provided with fire protection arrangements such as hose reel House, wet riser, yard hydrant, automatic sprinkler system in basement and manual call point provision at upper floors of each building block, Separate Underground water storage tank 1,00,000 liters. For each block of the Building & Overhead tank 20,000 liters for each block of the building. Fire Pump 3200 LPM, and head of 50 miters. in each Building ISI standard Silent D.G. set must be meet with requirement of occupier consumptions & Connection of DG should be given to fire fighting pump & ALARM SYSTEM & LIFT of the Building of each block, portable fire Extinguishers installation as per req. Emergency Exit Glow sing, Fire lift Provision etc.

There is no objection to this department for the construction of the said High rise building subject to the compliance of the following fire safety condition.

1. Main entrance shall be adequate width to allow easy access to the fire fighting appliance and in no case it shall measure less than 6.0 m. The entrance gates shall fold back against the compound wall of the Promises thus leaving the exterior access way within the plot free for

Movement of fire service vehicles. If archway is provided over the main entrance than the height of the archway shall not be less than 4.5m., Access way of 6 m. wide all around high rise block shall be of hard surface capable of taking the weight of the fire engine up to 45 tones and always shall be free from every hindrance parking etc. for easy movement of fire/emergency vehicles.

2. EXIT REQUIREMENTS:- Exit requirements shall meet in accordance with provision as per building bye laws clause 16. Width of the main staircase in building shall not be less than 1.25 m. The treads shall be of non slip type.
3. MEANS OF ESCAPE:- Means of escape / exit shall be a continuous and unobstructed way of exit travel from and shall open towards means of escape which is away from but shall not obstruct the travel along any exit. No door when opened shall reduce the required width of staircase / corridor / passage way. The width of fire escape staircase shall not be less than 100 cms.
4. All exit and exit way marking signs shall be illuminated and wired to independent circuit supplied by alternate source of power supply. Wiring for the illuminated signs must be laid and protected so that it cannot get involved in fire.
5. VENTILATION:- The building shall be provided with adequate ventilation. The provision of lighting and ventilation shall be strictly in accordance with part-VIII Section-I or National building code of India
6. EMERGENCY POWER SUPPLY:- The stand by electric generator shall be installed of adequate cap. to supply power co staircase and corridor lighting circuits, exit signs and fire pump in case of failure of normal electric supply. The generator shall be capable of taking starting current of all the machines and circuit stated above simultaneously and generator must be automatic in action.
7. Non Combustible material shall be used for construction of the building. Raised floors and false ceiling shall also be of non combustible material including structural support members.
8. ELECTRIC WIRING:- The electrical wiring shall be provided in metal conducts. Miniature circuit breaker and earth leakage circuit breaker shall also be installed.
9. STATIC WATER TANK:- An underground static water tank of fighting in the complex as marked on the plans. The replenishment through tube well or from the town main shall be ensured 3200 LPM/ to avoid stagnation of water in static tank the fire tank and passes to a domestic tank. This shall conform part-IV. An additional water storage tank of cap. Shall also be provided on the terrace.
10. STATIONARY FIRE PUMP:- One no. of electrical driven pumping act automatic in operation of LPM cap. Shall be provided at the farthest point. The standby diesel driven pumping set positive suction. The electric connection for fire pump shall be direct from the meter board it shall have no on/off switch in between. The pressure should be maintaining 3.5 k.g. at Top most hydrant's connections.
11. WET RISER:- One wet riser shall be provided in the bldg. which shall extend from the basement to the terrace floor. The internal hydrants.

The wet riser system and landing valves shall conform to is: code of practice.

12. 3 way fire brigade inlets shall be provided in the block wet riser.
13. HOSE BOX:- A hose box near each internal hydrant shall be provided comprising of 2 x 15m. Length of 63 mm. rubber lined hose conforming to IS: 903-1984.
14. HOSE REEL:- A hose reel near each internal hydrants containing 30 m. of length of 25 mm. bore terminating into shut off nozzle of 08 mm. Outlet connected directly to down comer shall be provided. This should conform to As per Latest Is:
15. PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS: - The portable fire extinguishers of 4kg ABC/DCP and Co2 4.5 kg type shall be provided and marked on the plans. The number of the fire extinguishers may have to be increased later when the layout of the partition etc. in and maintained in accordance with IS: 15683
16. All vertical cable ducts/shafts and electrical niches on various floors of the building must be continuously monitored by fixed temperature heat detectors conforming to BIS Code of practice.
17. AUTOMATIC ALARM SMOKE DETECTOR HEAT DETECTOR GAS DETECTOR:-Should be fixed installation system should be reception to basement, theater banquet area, lobby area of all floor, all Room's per requirement for risk area (i.e.NBC code).
18. SMOKE VENTING SYSTEM:-The system shall be provided in the upper floors of Telephone Exchange building as per relevant code of practice.
19. YARD HYDRANTS: - The yard hydrants shall be provided as proposed in the complex as per specified BIS code of Practice.
20. SPRINKLER INSTALLATIONS:-Automatic sprinklers shall be installed in the basement building area. Flow alarm switch/gong shall be incorporated in the installation for giving provided near the testing facility. The entire system including pump capacity and head size of pipe net work, office size, source of water supply, provided in accordance to relevant code of practice/relevant rules (i.e. as TAC Rules / NFPA Code). Fire Services inlet shall also be provided at ground floor level.
21. MANUAL CALL POINTS:- Manual electrical call points at suitable locations on each floor of building shall be installed conforming to K-II.1.1. Of the unified building bye laws.
22. AIR CONDITIONING SYSTEM:- Following points must be ensured in respect of the air conditioning system :
 - (A) The ceiling and all its fixtures must be combustible material.
 - (B) Wherever the ducts pass through walls of floors the opening around the ducts must be sealed with fire resisting material. Air ducts must not pass through the staircase enclosures.
 - (C) The air filters of the air handing units must be of non combustible material. Air handling units must not be used for storage of any handling material.
 - (D) Fire dampers shall be provided in the ducts.

- (E) Escape routes like staircase, corridors must not be used as return air passage.
23. LIGHTING PROTECTION:-The lighting protection system is conforming to IS: 2309 shall be provided in the building.
24. LIFT GROUNDING SWITCH:-The lifts must be equipped with fireman switch so that it is possible to ground all lifts during a fire emergency. In case of failure of normal supply it shall automatically trip over to the Alternate supply. Suitable arrangements such as providing slope in the floor of lift lobby shall be made to prevent water during fire fighting etc. at any landing room entering into the lift shaft. All other conditions as laid down in NBC Part - IV (D-1.5) shall also be followed.
25. CONTROL ROOM/SECURITY ROOM:- The control room / security room on the entrance of ground level with communication system to all floors and facilitate for receiving messages from different floors. Details of all floor plans along with the detail of firefighting equipment and installations shall be maintained in the control room.
26. HOUSE KEEPING:- To prevent the fire hazard, good housekeeping both inside and outside the building shall be strictly maintenance by MTNL authorities. The periodic inspection and maintenance of under floor space and false ceiling shall also be carried out to eliminate the fire risk.
27. GENERAL:- The fire prevention/fire safety measures recommended above cannot be effective unless these are backed by the administrative measures and the building, including the maintained in the top condition at times.
The building or part there of shall not be occupied unless compliance is ensured.
28. All the fire fighting system should be in accordance with the provision of Bombay provincial municipal corporation Act.1949 and National Building code Act.

Note:- (1)After completion of above fire fighting system installation work and On The basis of Inspection of Chief Fire Officer NOC will be issued.




I/C Chief Fire Officer
Fire & Emergency Services
Rajkot Municipal Corporation

Copy to :-

1. T.P.O.

વિનયમંત્રી

જિલ્લા સેવા સદન,
ક્લેક્ટર કચેરી,
બિનખેતી શરતભંગ શાખા,
ગ્રોક રોડ, રાજકોટ.
તા. ૨૮/૧૧/૨૦૧૬

વિષય :: રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)ના રૈયા-૧ ગામના સર્વે નં. ૩૨/૧/ પૈકી ૧, ટી. પી. સ્કીમ નં. ૧૬(રૈયા) નાં એક. પી. નં. ૪૪/૧+૪૫+૪૬ થી ફાળવેલ કુલ જમીન ચો. મી. ૧૪૦૩૨-૦૦ ને રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી પરવાનગી આપવા બાબત.



વંચાણ ::

- (1) અરજદારશ્રી શૈલેષભાઈ શંભુભાઈ હીરપરા વિગેરે-૮, રહેવાસી : જેતપુરની તા. ૧૦/૮/૨૦૧૬ (અત્રેની કચેરીમાં રજુ થયા તા. ૧૨/૮/૨૦૧૬) ની અરજી
- (2) નાયબ કલેક્ટરશ્રી, રાજકોટ શહેર-૧, રાજકોટનાં તા. ૧૫/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : પ્રાંક/જમન-૧/એન. એ. /રજી. નં. ૬૪/૧૬/વશી/૧૪૭૯/૧૬
- (3) ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીશ્રી, રાજકોટનાં તા. ૬/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : એલ. એ. ક્યુ. /રૈયા/વશી/૮૬૨/૧૬, રજી. નં. ૫૮૫/૧૬
- (4) નાયબ કલેક્ટરશ્રી, જમીન સંપાદન અને યુન:વસવાટ (સિંચાઈ), રાજકોટનાં તા. ૮/૮/૨૦૧૬ નાં પત્રક્રમાંક : એલ. એ. ક્યુ/એ/બિનખેતી/રજી. નં. ૨૮૫/૧૬/૧૪૧૩
- (5) મામલતદારશ્રી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ), રાજકોટનાં તા. ૧૨/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : જમન/વશી/૧૪૩૦/૧૬
- (6) નગર નિયંત્રકશ્રી, રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ, રાજકોટનાં તા. ૨૩/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : રૂડા/ટિક/ડીબી/રૈયા/ટી. પી. એસ. નં. ૧૬/જનરલ/૪૫૭૯
- (7) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પી. જી. વી. સી. એલ. શહેર વિભાગ-૩, રાજકોટનાં Date : 19/9/2016, Ref : RCD-3/T1/NOC/6088
- (8) ડિસ્ટ્રિક્ટ ઈન્સપેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડ્ઝ, રાજકોટનાં તા. ૮/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : એચ. ક્યુ. એ. /વશી/૬૬/૧૬-૧૭
- (9) અત્રેની યુ. એલ. સી. શાખા, રાજકોટનાં તા. ૩૦/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : યુએલસી/બિનખેતી/૬(૧)/કેસ નં. ૨૨૨૨/૭૬
- (10) આસી. ટાઉન પ્લાનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટનાં તા. ૧૬/૮/૨૦૧૬ નાં પત્ર ક્રમાંક : રા. મ્યુ. કો. /ટી. પી. /વેસ્ટ ઝોન/જા. નં. ૨૨૬૭
- (11) આસી. ટાઉન પ્લાનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટનાં તા. ૮/૮/૨૦૧૬ નાં વર્ગીકરણ પત્ર ક્રમાંક : ૨૧
- (12) આ કચેરીની તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ની નોંધ પરનો આદેશ
- (13) અત્રેના અધિકારો અનામત રાખ્યાના જાહેરનામા ક્રમાંક : ડીઓ/રેવ/પાવર્સ/વશી / ૧૫૦૨, તા. ૧૮/૩/૧૯૯૩
- (14) સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના તા. ૨૨/૪/૨૦૦૩ નાં પરિપત્ર નાં. એલઆરસી / ૧૦/૨૦૦૨/૧૬૪૦/ થી રૂપાંતર કર તથા બિનખેતી આકારનાં નક્કી થયેલ દર
- (15) સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગ, ગાંધીનગરનાં તા. ૧/૭/૨૦૦૮ તથા તા. ૮/૪/૨૦૧૧ નાં સરખા કરાવ ક્રમાંક : બપપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક

:- હુ ક મ :-

વિષય પરત્વેની ખેતીની જમીનનાં હાલનાં ધારણકર્તા ખાતેદારોશ્રી શૈલેષભાઈ શંભુભાઈ હીરપરા વિગેરે-૮ તરફથી રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)નાં રૈયા-૧ ગામનાં ગામ નમુના નાં. ૮-અ ના ખેતી ખાતા નાં. ૧૩૮ ના સર્વે નં. ૩૨/૧/ પૈકી ૧, ટી. પી. સ્કીમ નં. ૧૬(રૈયા) નાં એક. પી. નં. ૪૪/૧+૪૫+૪૬ થી ફાળવેલ કુલ જમીન ચો. મી. ૧૪૦૩૨-૦૦ નો રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી આકાર નક્કી કરવા અત્રેને વંચાણ-૧ મુજબ અરજી રજુ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની અરજી સંબંધમાં સંબંધિત ખાતાઓ / કચેરીઓના 'ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર' મંગાવવામાં આવેલ, જે ઉપરોક્ત વંચાણ-૨ થી ૧૦ સુધીના દર્શાવેલ પત્રોથી અત્રે મળેલ છે. જેમાં કોઈ તરફથી વાંધાજનક હકીકત રજુ થયેલ નથી. સવાલવાળી જમીનનો લે-આઉટ પ્લાન આસી. ટાઉન પ્લાનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ તરફથી વંચાણ-૧૧ ના પત્રથી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

જિલ્લો

આમ ઉપરોક્ત વિગતે વંચાણ-૨ થી ૧૦ સુધીના લગત ક્વેરીઓનાં અભિપ્રાયોનું અવલોકન કરતું સવાલવાળી જમીન રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી આકાર નક્કી કરવા પરવાનગી આપવા હરકત સરખુ જણાવું ન હોય, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)નાં રેયા-૧ ગામનાં સર્વે નં.૩૨/૧/ પૈકી ૧, ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૬(રેયા) એક.પી.નં.૪૪/૧+૪૫+૪૬ થી ફાળવેલ કુલ જમીન ચો.મી.૧૪૦૩૨-૦૦ નો લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કચન અનુસાર તથા વંચાણ-૧૩ ના જાહેરનામાથી અમોને મળેલ અધિકારની રૂએ તથા વંચાણ-૧૫ મુજબનાં કરાવેલી જોગવાઈ મુજબ નીચે જણાવેલ શરતોને આધીન રહીને રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી આકાર નક્કી કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

વિષય પરત્વેની જમીનનો રહેણાંક હેતુ માટેનો બિનખેતી આકાર નક્કી કરવા બાબતે વંચાણ-૧૨ તજે મળેલ આદેશની વિગતે અત્રેનાં તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૬ નાં પત્ર અન્યથે અરજદારશ્રીએ તેમની તા.૨/૧૧/૨૦૧૬ (અત્રેની ક્વેરીમાં રજુ થયા તા.૫/૧૧/૨૦૧૬ ની અરજીથી સદર જમીન ચો.મી.૧૪૦૩૨-૦૦ ને રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી પરવાનગી આપવા સંદર્ભે સરકારશ્રીનાં પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર રૂપાંતર કરની રકમ, માપણી ફી ની રકમ તથા સદર જમીનનો બિનખેતી આકાર, લોકલફંડ, શિક્ષણ ઉપકર તથા શરતભંગ દંડની રકમ સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કર્યાનાં આધારો નીચે મુજબની વિગતે અત્રેને રજુ કરેલ છે.

બિનખેતી કરવાની થતી જમીનનું ક્ષેત્રફળ : ચો.મી.૧૪૦૩૨-૦૦					
ક્ર. મ.	વિગત	રૂપાંતર કર / બિનખેતી આકાર (દર ચો.મી.દીક)	વિગત		
			ચલણ / પહોંચ નંબર-તારીખ	રકમ રૂ.	રકમ ભરપાઈ કર્યાનું સ્થળ
૧	બિનખેતી હેતુ માટે રૂપાંતર કરનું ચલણ	રૂ. ૧૦-૦૦	293 Dt. 02/11/2016	1,40,320/-	S.B.I. રેપ્રેઝેન્ટેશન રોડ, ચાખા, રાજકોટ (અંકે રૂપિયા : એક લાખ ચાલીસ હજાર ત્રણસો વીસ પૂરા)
૨	બિનખેતી આકાર, લોકલફંડ તથા શિક્ષણ ઉપકરની પહોંચ	રૂ.૦-૨૫ પૈસા	104 Dt. 02/11/2016	10,530/-	તલાટી દફતરે
			32 Dt. 02/11/2016	3,510/-	(અંકે રૂપિયા : દસ હજાર પાંચસો ત્રીસ પૂરા)
			303 Dt. 02/11/2016	3,000/-	તલાટી દફતરે
૩	બિનખેતી હેતુ માટે માપણી ફીનું ચલણ	જમીન હરકત ક્વેરીએ નિયત કર્યા મુજબ	303 Dt. 02/11/2016	3,000/-	(અંકે રૂપિયા : ત્રણ હજાર પાંચસો દસ પૂરા)

અરજદારશ્રી તરફથી ઉક્ત વિગતે રજુ કરાયેલ ચલણ તથા પહોંચની નકલો કામે સામેલ રાખેલ છે. જે ધ્યાને લઈ સવાલવાળી આ ખેતીની જમીનનો રહેણાંક હેતુ માટે બિનખેતી,આકાર નીચેની શરતોને આધીન રહીને નક્કી કરવામાં આવે છે, જે ખાતેદાર તથા ઉત્તરોત્તર જમીન કે મકાન ખરીદનારાઓને લાગુ પડશે.

સવાલવાળી જમીનમાં ટી.પી.સ્કીમ અમલી બન્યેથી તેમાં આવતા ફેરફારો અરજદારો તથા ઉત્તરોત્તર ખરીદનારાઓને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ આસી.ટાઉન પ્લાનરશ્રી, રાજકોટ મ્યુનિ.કોર્પોરેશનનાં વર્ગીકરણ નં.૨૧, તા.૮/૮/૨૦૧૬ માં જણાવેલી શરતોની અમલવારી કરવાની રહેશે. અરજદારશ્રીએ સદરજુ જમીનમાં રોડ, રસ્તા, લાઈટ, પાણી, ગટર તથા વરસાદી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા સ્વખર્ચે કરવાની રહેશે. સદરજુ જમીન ઉપર બાંધકામ પરવાનગી આપતા પહેલા સંબંધિત સત્તાધિકારીએ જમીનનાં રોડ, રસ્તાં, વીજલાઈન, રેલ્વેલાઈન, કેનાલ, બાંધકામરેખા, નિયંત્રણરેખા, એપ્રોચ, વિગેરે ચકાસી તે અંગેના નિયમો ધ્યાને લઈ તે અનુસાર જ બાંધકામ / વિકાસ પરવાનગી આપવાની રહેશે.

Handwritten signature



1. ડિસ્પીકેટ ઈન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડ્સ દ્વારા ઈશ્યુ કરાયેલ માપણીશીટ કે જેના ઉપર મૂળ ટિપ્પણની હદ પણ દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. રજૂ કરાયેલ પ્લાન તથા લે-આઉટ પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાવેલ હોવો જોઈએ.
2. બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા બાંધકામનાં નકશા સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂર કરાવવાનાં રહેશે. પરંતુ અરજદાર બિનખેતી પરવાનગી મેળવ્યા વગર આવા બાંધકામની રજાવીઢી મેળવી શકશે નહીં.
3. શહેરી વિસ્તાર જ્યાં ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ મંજૂર થઈ ગઈ છે ત્યાં જી.ડી.સી.આર. અને ઝોનીંગનાં નિયમો અનુસાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
4. મંજૂર થયેલ નકશા મુજબ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ગંદા પાણીના નિકાલની જોગવાઈ કરવાની રહેશે.
5. અરજદારે રીબન ડેવલપમેન્ટ રૂલ્સ નીચે જે-તે રસ્તાનો પ્રકાર ધ્યાને લઈ રસ્તાનાં મધ્યબિંદુથી બાંધકામ વચ્ચે અંતર જાળવવાનું રહેશે અન્યથા અરજદારની જવાબદારી થશે.
6. ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી માંગેલ હોય તો બાંધકામ કરતા પહેલા જિલ્લા ઉદ્યોગ અધિકારીની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
7. ફ્લોર મીલ, સિનેમા / ટુરીંગ સિનેમા / થીયેટર માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
8. પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, સી.એન.જી., એલ.પી.જી. પંચ નાંખવા માટે બિનખેતી પરવાનગીના કામે બાંધકામ શરૂ કરતાં પહેલા જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
9. ઈન્ડિયન એક્સપ્લોઝીવ એક્ટ અન્વયે મેગેનીઝ, ફાયરવર્ક્સ, દારૂખાના માટે બિનખેતીની કાર્યવાહી કરતાં પહેલા જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
10. સવાલવાળી જમીન જો જેલથી નજીક હોય તો ૧૮૪ મીટરનું અંતર છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
11. સવાલવાળી જમીન જો રેલ્વે હદથી નજીક હોય તો રેલ્વેની હદની ૩૦ મીટર જગ્યા છોડી બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
12. સવાલવાળી જમીન ઉપરથી અથવા બાજુમાંથી વિજળી ગ્રીડના તાર / હાઈટેન્શન પાવર અગર થાંભલા આવેલ હોય ત્યારે તે અન્વયે લાગુ પડતા નિયમોનું પાલન કરવા અને તે મુજબ બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
13. બિનખેતી માંગવામાં આવી હોય તેવી જમીન જો એરોડ્રામ આસપાસના ૨૦ કી.મી.ની ત્રિજ્યામાં આવતી હોય ત્યારે બાંધકામની ઉંચાઈ તથા એરોડ્રામની દ્રષ્ટિએ જરૂરી એવું "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" સીવીલ એવીએશન ખાતા પાસેથી મેળવવાનું રહેશે.
14. ભારતીય વાયુસેનાના હવાઈ મથક તથા ઈન્સ્ટોલેશનથી બાંધકામ કરવાની મર્યાદા ભારત સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેરનામાથી વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવે તેટલી ત્રિજ્યા બહાર બાંધકામ કરવાનું રહેશે.
15. ઓ.એન.જી.સી.ના કુવા નજીકમાં આવેલ જમીનના કિસ્સામાં અરજદારે સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
16. નર્મદા કેનાલ / અન્ય સિંચાઈ કેનાલની નજીકમાં આવેલ જમીનની બાબતમાં અરજદારે સૂચિત બાંધકામ માટે જાળવવાના થતાં અંતર અંગેના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
17. અરજદારે / જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કાયદા નીચે રક્ષિત સ્મારક (PROTECTED MONUMENTS) તરીકે જાહેર કરેલ પ્રાચીન સ્મારકથી ૧૦૦ મીટર સુધીનું અંતર જાળવવાની પ્રવર્તમાન જોગવાઈનું પાલન કરવાનું રહેશે.
18. અરજદારે / જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં વન અધિનિયમ હેઠળ અનામત વન જમીન કે રક્ષિત વન તરીકે જાહેર કરેલ વન / જમીનથી જાળવવાના થતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
19. અરજદારે / જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં વન્ય જીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ અન્વયે અભ્યારણ અથવા રાષ્ટ્રીય ઉપવન તરીકે જાહેર કરેલ કોઈપણ વિસ્તારની હદની જાળવવાના થતાં અંતર બાબતની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.

Rohal

20. સવાલવાળી જમીન રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ) રૈયા-૧ ગામના સર્વે નં.૩૨/૧/ પૈકી ૧, ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૬(રૈયા) નાં એફ.પી.નં.૪૪/૧+૪૫+૪૬ થી ફાળવેલ કુલ જમીન ચો.મી.૧૪૦૩૨-૦૦ ને ફક્ત રહેણાંકનાં હેતુ માટે જ બિનખેતી આકાર નક્કી કરવા પરવાનગી આપવામાં આવે છે, તે સિવાય અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં.
21. સવાલવાળી જમીનના મંજૂર કરેલ લે-આઉટ પ્લાનને અનુરૂપ પ્લોટવાઈઝ ડીટેઈલ્ડ બિલ્ડીંગ પ્લાન સાઈટ એલીવેશન પ્લાન આ હુકમની તારીખથી ત્રણ માસની અંદર અરજદારશ્રીએ સંબંધિત સત્તામં પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે તથા છ માસની અંદર બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે અને બે વર્ષમાં બાંધકામ પુર્ણ કરવાનું રહેશે.
22. વિષય પરત્વેની જમીનનો બિનખેતી આકાર નક્કી કરવા સંદર્ભે અરજદારશ્રીએ જમીન દફતર કચેરી, રાજકોટ તરફથી નિયત કરાયેલ જમીનની માપણી ફીની રકમ સરકારશ્રીનાં પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કર્યાનાં આધારે અત્રે રજુ કરેલ હોય તે મુજબ દિવસ-૩૦ માં અરજદારશ્રીએ જીલ્લા નિરીક્ષકશ્રી, જમીન દફતર, રાજકોટની કચેરીમાં સવાલવાળી જમીનની માપણી કરાવી માપણી શીટની નકલ અત્રેને રજુ કરવાની રહેશે.
23. સાર્વજનીક પ્લોટ તરીકે અનામત રાખવામાં આવેલ જગ્યાનો ઉપયોગ સાર્વજનીક હેતુ માટે જ થઈ શકશે. તે સિવાય વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે વેચાણ, બીરો, બક્ષીસ કે હરરાજી કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારના વેચાણ વ્યવહાર થઈ શકશે નહીં, તેમજ કોમન પ્લોટ અને રસ્તાની જમીન સોસાયટીના રહીશોની સહીયારી માલીકીની અથવા સર્વે પ્લોટ હોલ્ડરોની સહિયારી માલીકીની ગણાશે, તે ઉપર મૂળ માલીકનો કોઈ હક્ક રહેશે નહીં.
24. બાંધકામના નિયમોની જોગવાઈ પ્રમાણે સોસાયટીની એટલે કે બધાની સહીયારા ઉપયોગ માટે કલબ, ઓકીસનું મકાન, સહકારી ભંડાર બાંધવા કોમન પ્લોટના ૧:૬ ભાગના ક્ષેત્રફળમાં બાંધકામ કરવા પ્લોટ હોલ્ડરો ઈચ્છે તો મંજૂરી મેળવી તેમ કરી શકે છે, તે સિવાયના કોઈપણ હેતુ માટે સાર્વજનીક પ્લોટનો ઉપયોગ હોય તો પણ કોમન પ્લોટમાં બાંધકામ કરી શકાશે નહીં.
25. રસ્તા અને કોમન પ્લોટની જમીનનું હરરાજીથી, બક્ષીસથી કે અન્ય કોઈપણ રીતે વેચાણ કે તબદીલી થઈ શકશે નહીં.
26. આ હુકમની શરત નં. ૨૨ નું પાલન થયે તેમજ અપીલ પીરીયડ પુરો થયા બાદ સનંદ નિયત નમુનામાં તૈયાર કરી મામલતદારશ્રી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)એ અત્રે મોકલી આપવાની રહેશે.
27. સાર્વજનીક પ્લોટ તથા રસ્તા સહિતની સમગ્ર જમીનનો બિનખેતી આકાર પ્લોટ વેચાણ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મુળ ખાતેદાર અને પ્લોટ વેચાણ કર્યેથી તમામ પ્લોટ હોલ્ડરોએ પ્રમાણસર ભરવાનો રહેશે.
28. હાલમાં નક્કી કરેલ તે દરે તથા સરકારશ્રી તરફથી વખતોવખત નક્કી થાય તે દરે બિનખેતીનો આકાર ભરવાનો રહેશે.
29. લાગુ બિનખેતી થયેલ જમીનમાંથી પ્રવેશ મેળવેલ હોય તો તે જમીન માલીકની પ્રવેશ અંગેની સંમતિ મેળવવાની રહેશે, તેમજ સ્થળ પર લાગુ રસ્તાઓ આવતા હોય તો પણ મેળવી લેવાના રહેશે તથા તે અરજદારોને તથા ઉત્તરોત્તર ખરીદનારાઓને બંધનકર્તા રહેશે. રસ્તા કાયમી ધોરણે ખુલ્લા રાખવાના રહેશે.
30. સરકારશ્રીમાંથી આ બાબતે વખતો વખત સુધારા થાય તે મુજબની શરતો લાગુ પડશે.
31. સવાલવાળી જમીનનો રહેણાંક હેતુ માટેનો બિનખેતી આકાર દર ચો.મી.એકના ૦-૨૫ પૈસા મુજબ તા.૧/૮/૨૦૧૬ થી લેવાનો રહેશે અને મંજૂર કરેલ લે-આઉટ પ્લાન મુજબ વિગતવાર બિનખેતી આકાર પ્લોટવાઈઝ આ સાથેના પત્રક મુજબ મુકરર કરવામાં આવે છે. બિનખેતી આકાર નજીકનાં દર્શાવેલાં વસુલ કરવાનો રહેશે.

Rahal



32. સવાલવાળી જમીન બાબતમાં કોઈપણ નામદાર કોર્ટમાં કોઈ કેસ ચાલતો હશે તો તેનો નિર્ણય અરજદારોને તથા ઉત્તરોત્તર ખરીદનારાઓને બંધનકર્તા રહેશે.
33. સવાલવાળી જમીન ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૬(રૈયા)માં સમાવિષ્ટ છે. આ ટી.પી.સ્કીમ આખરી થયે તેમાં થનાર ફેરફાર અરજદાર તેમજ ઉત્તરોત્તર ખરીદ કરનારાઓને બંધનકર્તા રહેશે.
34. સવાલવાળી જમીનનો લે-આઉટ પ્લાન સંબંધિત સત્તામંડળ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ છે. અત્રેથી સવાલવાળી જમીનનો ફક્ત લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ-૬૫ તળે બીનખેતી આકાર મુકરર કરવા પરવાનગી આપવામાં આવેલ છે. અન્ય બાબતોએ જી.ડી.સી.આર. મુજબ અમલ કરવાનો રહેશે.

ઉપરોક્ત બિનખેતી આકારની નોંધ ગામ તથા તાલુકા દફતરે તેમજ સનંદમાં કરવાની રહેશે. સનંદ નમુના "એમ" માં મામલતદારશ્રી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)એ અપીલ પીરીયડ પુરો થયા બાદ તૈયાર કરી અત્રે મોકલી આપવાની રહેશે. ગામ તથા તાલુકા દફતરે દાખલો રાખવો. અરજદારે ઉપરોક્ત સુચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. જો તેમાં નિષ્ફળ જશે તો શરતભંગ ગણી સક્ષમ અધિકારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે.

રવાના કર્યું
મામલતદાર
બિનખેતી શરતભંગ,
રાજકોટ



સહી:- (ડો. વિકાંત પાંડે)
ક્લેક્ટર
રાજકોટ જીલ્લા
રાજકોટ

:: By Registered A.D. ::

પ્રતિ, (પ્લાન સાથે)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (૧) શ્રી શૈલેષભાઈ શંભુભાઈ હીરપરા | (૨) શ્રી અરવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ હીરપરા |
| (૩) શ્રી ભીખચંદભાઈ જીવણભાઈ રાઠી | (૪) શ્રી લલીતકુમાર બંસીભાઈ રાઠી |
| (૫) શ્રી રમણીકભાઈ બાવનજીભાઈ હીરપરા | (૬) શ્રી આશીષભાઈ રમણીકભાઈ હીરપરા |
| (૭) શ્રી છગનભાઈ ગાંગજીભાઈ રાંક | (૮) શ્રી ચંદુલાલ રવજીભાઈ વઘાસીયા |
- (રહે. પંચશીલ સોસાયટી, ધોરાજી રોડ, જેતપુર)
૧૦. નલિન જે. આહ્યા(એડવોકેટ),
૧૦૫-કોમલ ચેમ્બર,
કસ્તુરબા રોડ,
રાજકોટ.

નકલ રવાના :-

1. નાયબ કલેક્ટરશ્રી, રાજકોટ શહેર-૧, રાજકોટ
2. આસી. ટાઉન પ્લાનર શ્રી, મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ
3. જીલ્લા નિરીક્ષકશ્રી, જમીન દફતર, રાજકોટ-માપણી ફી ભર્યાની પહોંચ / ચલણની નકલ સામેલ છે. સવાલવાળી જમીનની માપણી થયે આધારો મોકલી આપવા સારું.
4. મામલતદારશ્રી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)-હુકમ મુજબ અમલ કરવા તથા નોંધ પ્રમાણિત થયે તુરંત આધાર મોકલી આપવા વિનંતી છે.
5. તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, રાજકોટ
6. નાયબ મામલતદારશ્રી, ઈ-ધરા, ૧૦. મામલતદાર કચેરી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)-હુકમ મુજબ બિનખેતી રૂપાંતર અંગે શરતોની અમલવારી સાથે પત્રક અનુસાર પ્લોટ, ક્ષેત્રફળ, આકાર સહિતની ગામ દફતરે નોંધ કરવા સારું.
7. તલાટીશ્રી, રૈયા-૧, ૧૦. મામલતદાર કચેરી, રાજકોટ શહેર(પશ્ચિમ)-હુકમ મુજબ અમલવારી કરવા તથા ગામ દફતરે હુકમ મુજબ નોંધ પ્રમાણિત થયે તુરંત આધાર અત્રે મોકલી આપવા સારું.
8. પરિશિષ્ટ-૫ની ફાઈલ.
9. આ કચેરીની રેકર્ડ શાખા.

Khal



આ કચેરીના હુકમ નં.એનએ-લેરેકોક-૬૫-કેસ નં.૧૮૫/૧૬-૧૭, તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૬ સાથે જોડવાનું પત્રક-૧ (આકાર રૂ.૦.૨૫ પૈસા મુજબ નજીકનાં દશાંશમાં વસુલ કરવા)		
પ્લોટ નંબર	ક્ષેત્રફળ ચો.મી.	આકાર રકમ રૂ.
PLOT NO.1	5442.03	1360.51
PLOT NO.2	7183.37	1795.84

વિગત	ક્ષેત્રફળ ચો.મી.	આકાર રકમ રૂ.
PLOT NO.1	5442.03	1360.51
COMMON PLOT-A	799.70	199.93
PLOT NO.2	7183.37	1795.84
COMMON PLOT-B	606.90	151.73
TOTAL F.P.AREA (F.P.NO.44/1+45+46)	14032.00	3508.00

રવાના કર્યું

મામલતદાર
બિનખેતી શરતભંગ
રાજકોટ



સહી:- (ડો. વિકાંત પાંડે)
કલેક્ટર
રાજકોટ જિલ્લા
રાજકોટ

કુલ