

WE SERVE TO SAVE

પ્રતિ

ઈનવર્ડ નં. ૨૨૦૫ , તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૨

શ્રી મદતઅલી ગુલામહુસેન ખોજા વિગેરે.
મોજે.વાપી , સી.સ.નં. ૧૧૩૯ ,
તા.વાપી , જી.વલસાડ .

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી
ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.

સંદર્ભ :- વાપી નગરપાલિકા ના જા.નં.ટીપી/રજી.૨/૫શી.૧૮૯૨/૨૦૨૧-૨૨/૧૩૯ , તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ ના
અરજદારશ્રી મદતઅલી ગુલામહુસેન ખોજા વિગેરે., મોજે.વાપી , સી.સ.નં. ૧૧૩૯ , તા.વાપી
જી.વલસાડ ની રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુની અરજી અન્વયે ,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદાર
શ્રી મદતઅલી ગુલામહુસેન ખોજા વિગેરે., મોજે.વાપી , સી.સ.નં. ૧૧૩૯ , તા.વાપી, જી.વલસાડ ની રહેણાંક
અને વાણિજ્ય હેતુ ની વાપી નગરપાલિકાએ મંજૂર કરેલ પ્લાન બિલ્ડીંગ-એ (બેસમેન્ટ + ગ્રાઉન્ડ + ૦૩
માળ) કુલ ૧૩.૫૫ મીટર ઉંચાઈ રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુની ઘરાવતી ઇમારતમાં ગુજરાત પ્રિવેન્શન
એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૬ અન્વયે સમગ્ર પ્રીમાઈસીસ એરીયા કવર કરે તે મુજબ ફાયર
સ્પ્રીન્કલર અને રાઈઝર ઇનસ્ટોલ કરવાના રહેશે. તેમજ મેઈન ઇલેક્ટ્રીકલ પંપ જોકી પંપ અને ડીઝલ
પંપ/બેકઅપમાં જનરેટર ડ્રોઈંગમાં તેમજ ફીજીકલ ગ્રાઉન્ડ લેવલે ઇનસ્ટોલેશન કરેલ હોવો જોઈએ
તેમજ બિલ્ડીંગની ફરતે ચાર્ડ હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ (પેરીફેરી) કરવાની રહેશે તેમજ અલગ થી ઇમરજન્સી
સ્ટેરકેસ રાખવાની રહેશે તેમજ ફાયર ફાઈટીંગ માટે અંડર ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક ૧ (લાખ) લીટર અને
ઓવરહેડ વોટર ટેન્ક જરૂરીયાત મુજબ બનાવવાની રહેશે., ઇલેક્ટ્રીક પેનલ રૂમમાં મોડ્યુલર તથા
ઇલેક્ટ્રીક કેબલમાં ફાયર રીટર્ડેન્ડ પેઇન્ટ કરવાનો રહેશે.

ઉપરોક્ત સંદર્ભે જરૂરીયાત મુજબનો સ્ટેરકેસ (દાદર - સીડી) ૧.૫ મીટર ની પહોળાઈ
સહીતનો અને બંને સાઈડનો પેસેજ ખુલ્લો હોવો જોઈએ. દરેક માળે પેરાપેટ વોલ ઉપર ૦૨ મીટર ની
હાઈટ ઉપર હવા ઉજાસ થઈ શકે તે મુજબ હોવું જોઈએ. તેમજ ઇમારત પ્રીમાઈસીસમાં ૪૦ ટન ઘરાવતુ
ફાયર વાહન બિલ્ડીંગની આસપાસ અવરોધ વિના સંપૂર્ણ ઇમારતમાં ચારેબાજુ તથા સમગ્ર
પ્રીમાઈસીસના પરિઘમાં ૩ મીટર ફરી શકે તે મુજબનું માર્જીન હોવું જોઈએ તથા NBC Part - 4 તથા
CGDCR મુજબ માર્જીન હોવું જોઈએ અને પ્રીમાઈસીસ ની ગેટ એન્ટ્રી બંને સાઈડ ૦૬ મીટર કે તેથી
વધુ હોવી જોઈએ .

સંપૂર્ણ રહેણાંક અને વાણિજ્ય હેતુ ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન
ઈકવીપમેન્ટ અને જરૂરીયાત મુજબ પાણીની ટેન્ક સ્વમેળે કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડયા બાદ જ
આપના લેવલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ
આપવા ભલામણ છે. તેમજ આ અભિપ્રાય ફક્ત ફાયર પ્રોટેક્શન સુવિધા પુરતો આપવામાં આવે છે
અને આ અભિપ્રાયની સમય મર્યાદા ઇસ્યુ કર્યા થી એક વર્ષ સુધી રહેશે.

જાવકનં/અભિપ્રાયનં. ૧૮૬૧

તા. ૦૨-૦૨-૨૦૨૨

રીજનલ ફાયર ઓફીસર

સુરત

નકલ રવાના... ચીફ ઓફીસરશ્રી , વાપી નગરપાલિકા , વાપી, પ્રતિ જાણ સારૂ