



નડીઆદ નગરપાલિકા

પ્રમુખશ્રી : ૦૨૬૮-૨૫૫૦૨૧૭
નગરપાલિકા કચેરી : ૦૨૬૮-૨૫૫ ૧૩૭૬/૭૭
ફેક સ નં. : ૦૨૬૮- ૨૫૫૧૩૭૮
ઈ.મેલ:nadiadmunicipality@yahoo.com
વેબ સાઈટ : www.nadiadmunicipality.com

પો.બો.નં. ૮
નગરપાલિકા કચેરી
સરદાર ઉદ્યાન
નડીઆદ-૩૮૭૦૦૧.
જી.ખેડા

જાવક નં. **MF B/146**

તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૧

પ્રતિ,
કર્મવીર ઈન્ફાસ્ટ્રક્ચર ડેવલોપર્સના ભાગીદાર
ધર્મવીરસિંહ ગંગાસિંહ રાજપુરોહિત
ઠે.કર્મવીર ટાવર,કપડવંજ રોડ,
નડીઆદ,જી.ખેડા.

વિષય : નકશા પર ફાયર સેફ્ટીનો અભિપ્રાય આપવા બાબત.

સંદર્ભ : આપની ઈ.નં. ૪૨૦૫ તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ની નકશા સહીતની ફાઈલ

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભદર્શીત અરજી અન્વયે જણાવવાનું કે, આપની ઈ.નં. ૪૨૦૫ તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ની વ.વિ.૧,સીટી સર્વે નં. ૩૧૩૫ તથા ૧૮૫૫ પૈકીમાં ગ્રાઉન્ડ તથા બે માળના કોમ્પ્લેક્સમાં વાણીજ્ય બાંધકામ હેતુ માટે આપના ધ્વારા ફાયરબ્રિગેડ વિભાગનો અભિપ્રાય માંગવામાં આવેલ. જે અન્વયે અમારા અભિપ્રાય મુજબ નીચે મુજબની બાબતો ધ્યાને લઈ અમલીકરણ કરવાનું રહેશે તેમજ ગુજરાત સરકારશ્રીના શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના તા. ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ નોટીફિકેશન મુજબ ફાયર સીસ્ટમ લગાવવાની રહેશે અને નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવાના રહેશે.

- (૧) ઈમારતમાં નિયમ મુજબની સંપૂર્ણ ફીક્સ ફાયર ફાયટીંગ સીસ્ટમ કરવાની રહેશે અને ડીટેક્શન, ફાયર એલાર્મ સીસ્ટમ તેમજ સ્પ્રીન્કલર સીસ્ટમ લગાવવાની રહેશે તેમજ પુરતા પ્રમાણમાં ઈમરજન્સી એક્ઝીટ અને વેન્ટીલેશન રાખવાની રહેશે તેમજ પંપહાઉસમાં જોકી પંપ,મેઈન ઇલેક્ટ્રીક પંપ અને ડીઝલ પંપ લગાવવાના રહેશે.
- (૨) હોઝરીલ અડચણરહીત સૌથી દુરના સ્થાન સુધી સરળતાથી પહોંચે તે મુજબની લગાવવાની રહેશે.
- (૩) અલગ અલગ જગ્યાએ ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુસરો પુરતા પ્રમાણમાં રાખવાના રહેશે તેમજ ઇલેક્ટ્રીક કેબલોમાં ફાયર પેસીવ સીસ્ટમ કરવાની રહેશે.
- (૪) નિયમ મુજબ ઈમારતમાં ચારેબાજું ફાયરનું મોટું વાહન ફરી શકે તે મુજબના પાકા રોડ બનાવવાનો રહેશે.
- (૫) સરકારશ્રી લગત સત્તામંડળ અને સક્ષમ અધિકારીઓ ધ્વારા કરવામાં આવેલ લગત તમામ નિયમો,દિશા નિર્દેશો અને કાયદા મુજબ ફાયર સેફ્ટીનું પાલન કરવાનું રહેશે. વધુમાં અન્ય કોઈ જોખમ જણાશે તો ફાયર અધિકારીની સૂચના મુજબ કામ કરવાનું રહેશે.
- (૬) ગુજરાત રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ કાયદા કલમ ૧૨ હેઠળ ફાયર સેફ્ટી ઓફીસર રાખવાના રહેશે.
- (૭) ઈમારતમાં અગર ગ્લાસ ફાસ્ટ વાપરવામાં આવ્યા હોય તો તે તમામ ફીક્સ ન રાખતા ઓપનબેલ્ટ લગાવવાના રહેશે.
- (૮) આ ઉપરાંત ફાયર ઓફીસરની દરેક સૂચનાનું પાલન કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત સૂચનો અને આપેલ નકશામાં જણાવ્યા મુજબના રેખાચિત્રોનું અને સદર પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ પાલન કરવાની શરતે સદર અભિપ્રાય આપવામાં આવે છે.

ફાયર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ
ફાયરબ્રિગેડ વિભાગ
નડીઆદ.